



RUBEZH

Россия, 410056, Саратов
ул. Ульяновская, 25
тел.: (845-2) 222-972
тел.: (845-2) 510-877
факс: (845-2) 222-888

<http://td.rubezh.ru>
td_rubezh@rubezh.ru

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ ОПОП 1-8М

Этикетка

P21.131.003.000 ЭТ

1 Основные сведения об изделии

1.1 Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8М предназначен для использования в качестве светового средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя в помещениях различного назначения.

1.2 Оповещатель предназначен для эксплуатации при температуре от минус 40 до плюс 55 °С.

1.3 Питание оповещателя осуществляется от источника постоянного тока 12 В.

2 Основные технические данные

2.1 Напряжение питания, В12^{+1,8}₋₂

2.2 Потребляемый ток, мА, не более20.

2.3 Масса, кг, не более0,25.

2.4 Габаритные размеры, мм, не более 300x100x20.

3 Комплект поставки

Оповещатель.....1 шт.

Этикетка1 экз.

4 Указания по эксплуатации

4.1 Подключить оповещатель: в соответствии с маркировкой на клеммнике.

4.2 Разметку места установки оповещателя производить в соответствии с рисунком 1.




Рисунок 1

4.3 Оповещатель рекомендуется крепить дюбелями с шурупами $\phi 4 \times 30$.

4.4 При обнаружении неисправности направить оповещатель на завод-изготовитель по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «КБ Пожарной Автоматики».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ОПОВЕЩАТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

5 Гарантии изготовителя

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты выпуска.

5.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену оповещателя.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

6 Сведения о сертификации

6.1 Сертификат соответствия № **C-RU.ЧС13.B.00052** действителен по 22.07.2020.

Выдан органом по сертификации **ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.**

7 Свидетельство о приемке и упаковке

Оповещатель ОПОП 1-8М № _____

изготовлен в соответствии с ТУ 4372-017-12215496-05, признан годным для эксплуатации и упакован в соответствии с действующей технической документацией.

Дата выпуска

Упаковку произвел

Контролер