10 Транспортирование и хранение

- 10.1 Извещатели в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
- 10.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с извещателями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
 - 10.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
 - 10.4 Хранение извещателей в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства распространяются на оборудование, установленное, настроенное и эксплуатируемое организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень. В случае установки оборудования специалистами, не имеющими соответствующих допусков, причины возникших сбоев в работе устанавливаются на основании экспертного заключения.

- 11.2 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.
- 11.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену извещателя. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае нарушения пломбы при попытке самостоятельного ремонта извещателя.
- 11.4 В случае выхода извещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «КБ Пожарной Автоматики»

с указанием наработки извещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

12 Сведения о сертификации

12.1 Декларация о соответствии № **TC N RU Д-RU.AЛ92.B.16970** действительна по 01.02.2021. Оформлена на основании протокола испытаний № 329/15 от 01.02.2016 года, Испытательного центра ООО «ТЕСТ-ГРУПП» атестат № 4265-2 сроком действия до 26.12.2016.





тел.: (845-2) 510-877 факс: (845-2) 222-888 http://td.rubezh.ru td_rubezh@rubezh.ru

тел.: (845-2) 222-972

ООО «КБ Пожарной Автоматики»

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЙ АДРЕСНЫЙ ИО 10220-2 Паспорт

ПАСН.425123.001 ПС Редакция 1

Свидетельство о приемке и упаковывании	
Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 102	220-2,
заводской номер:	
соответствует требованиям технических условий ПАСН.425123.001 ТУ упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей ког	
Дата выпуска	
Упаковывание произвел	
Контролер	

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2 (далее извещатель) предназначен для обнаружения несанкционированного проникновения на охраняемые объекты.
 - 1.2 Извещатель предназначен для работы с прибором ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот. R3.
- 1.3 Извещатель маркирован товарным знаком по свидетельствам №238392 (РУБЕЖ) и №255428 (RUBEZH).
- 1.4 Питание извещателя и передача сигнала осуществляется по униполярной адресной линии связи (далее АЛС), подключенной к прибору. Работоспособность извещателя подтверждается миганием оптического индикатора.
 - 1.5 В системе извещатель занимает один адрес.
- 1.6 Извещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 60 °C и максимальной относительной влажности воздуха (93 ± 2) %, без образования конденсата.

2 Основные технические данные

- 2.1 Извещатель передает сигнал «Тревога» по АЛС в прибор при открывании подвижных частей охраняемых конструкций.
 - 2.2 Гарантированное состояние контактов извещателя:
 - замкнутое не менее 10 мм;
 - разомкнутое не более 45 мм.
 - 2.3 Максимальное установочное расстояние между магнитом и управляемым контактом не более 10 мм.
 - 2.4 Максимальное установочное смещение магнита относительно управляемого контакта не более 3 мм.
 - 2.5 Номинальное напряжение питания извещателя, получаемое от АЛС, 36 В.
 - 2.6 Максимальный ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 36 В не более 0,2 мА.
 - 2.7 Время технической готовности к работе не более 5 с.
- 2.8 Для информации о состоянии извещателя предусмотрен оптический индикатор. Контроль работоспособности извещателя осуществляется при помощи оптического тестера ОТ-1. Режимы индикации приведены в таблице 1.

Телефоны технической поддержки:

8-800-775-12-12 для абонентов России, 8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана, +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран

Таблица 1

Состояние	Индикация
«Дежурное»	Мигание один раз в (4 – 5) с
«Тревога»	Мигание два раза в секунду
«Тест»	Частое мигание в течение (2-3) с после воздействия луча оптического тестера ОТ-1

- 2.9 Габаритные размеры:
- извещателя не более 52 × 17 × 6 мм.
- магнита не более 52 × 17 × 6 мм.
- 2.10 Macca:
- извещателя не более 0.01 кг.
- масса магнита не более 0,01 кг.
- 2.11 Длина выводов не менее 0,4 м.
- 2.12 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой извещателя. IP41 по ГОСТ 14254-96.
- 2.13 Извещатель относится к изделиям конкретного назначения, вида І по ГОСТ 27.003-90.
- 2.14 Средний срок службы 10 лет.
- 2.15 Средняя наработка на отказ не менее 60000 ч.
- 2.16 Вероятность безотказной работы за 1000 ч не менее 0,98.

3 Комплектность

4 Указания мер безопасности

- 4.1 По способу защиты от поражения электрическим током извещатель соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 4.2 Конструкция извещателя удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5 Устройство и принцип работы извещателя

- 5.1 Извещатель представляет собой адресное устройство, формирующее сигнал «Тревога» при открывании двери, окна и т.п.
 - 5.2 Извещатель состоит из управляемого контакта и магнита.

Внешний вид и установочные размеры извещателя приведены на рисунке 1.




Рисунок 1

6 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

- 6.1 При размещении и эксплуатации извещателя необходимо руководствоваться РД 78.145 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».
- 6.2 Размещение и монтаж извещателя на объекте контроля должны производиться по заранее разработанному проекту.
- 6.3 Крепление извещателя производится в верхней части блокируемого элемента, магнитоуправляемый контакт устанавливается на неподвижной части блокируемого элемента, а узел постоянного магнита на подвижной части.
 - 6.4 При монтаже не допускается подвергать узлы извещателя ударам, а также подгибать провод.
- 6.5 На работу извещателя не оказывают влияние естественные воздушные потоки, циркулирующие в закрытом отапливаемом помещении, а также электромагнитное излучение УКВ-диапазона. Извещатель не является источником каких-либо помех по отношению к аналогичным извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.
 - 6.6 При получении упаковки с извещателями необходимо:
 - вскрыть упаковку:
 - проверить комплектность согласно паспорту:
- проверить дату изготовления, наличие знака сертификата соответствия в паспорте и на корпусе извешателя:
- произвести внешний осмотр извещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т.д.);
 - убедиться в срабатывании извещателя.
 - 6.7 Выбрать место для установки извещателя, произвести монтаж и подключение проводов к АЛС.
 - 6.8 По окончании монтажа следует запрограммировать конфигурацию ППКОПУ.
- 6.9 Убедиться в срабатывании извещателя при помощи оптического тестера ОТ-1, направив луч тестера на светодиодный индикатор извещателя.

7 Конфигурирование извещателя

- 7.1 Адрес извещателя задается с помощью программатора адресных устройств ПКУ-1 прот. R3 или с приемно-контрольного прибора по АЛС1/ АЛС2/ АЛСТ.
- 7.2 Конфигурирование адресных устройств (АУ) необходимо выполнять в программе FireSec «Администратор» при создании проекта системы на объект.
 - 7.3 При подключении АУ к системе, прибор автоматически сконфигурирует его.

8 Техническое обслуживание и проверка технического состояния

- 8.1 При обслуживании системы охранной сигнализации регулярно, не реже одного раза в 6 месяцев, проверять работу извещателя.
- 8.2 Техническое обслуживание и проверка технического состояния извещателя должны проводиться персоналом, прошедшим обучение.
 - 8.3 Ремонт извещателя производится на заводе-изготовителе.

9 Возможные неисправности и способы их устранения

9.1 В извещателе реализован режим автоматической диагностики состояния. Перечень возможных неисправностей, их индикация и способы устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Индикация	Состояние	Способ устранения
Индикатор не	Нет связи с приемно-контрольным прибором	Восстановить связь
мигает	Извещатель неисправен	Требуется ремонт